

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 9 .32/20.1.3-25

від «29» 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар з експлуатації" ВБТО
Лурик Ігор Михайлович, Доль Сергій Геннадійович,
Максимук Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 102а, вул. Давидова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на підлогових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити фасадний газопровід
систем газопостачання придатних до експлуатації.

Вартість 1340,62 грн. Чотири тисячі триста сорок грн 62 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Доль Сергій Геннадійович
Лурик Ігор Михайлович
Максимук Валерій Васильович

З актом ознайомлений:

Б. 102А кв. 7 Мельничук О.І.
кв. 14 Фриш З.З.
кв. 11 Ломачко М.В.
кв. 1 Василюк Х.Р.

29.04.2025

29.04.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Акт
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)