

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 8 .32/20.1.3-25

від «29» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ ситуації експлуатації ВБТО  
Мухом Ігор Михайлович, Далея Сергій Степанович,  
Максимелон Валерій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 19, вул. Зодбуна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік не газопроводу з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити фасадний газопровід системи газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 5748,46 грн. П'ять тисяч сімсот сорок вісім грн 46 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Далея СС  
Мухом Ігор Михайлович  
Максимелон Валерій Васильович

З актом ознайомлений:

Бірюк Ірина Іванівна  
Ірина Іванівна Бірюк  
Ірина Іванівна Бірюк  
Ірина Іванівна Бірюк  
Ірина Іванівна Бірюк

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

29.04.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

29.04.2025  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Бірюк