

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 5 .32/20.1.3-25

від «24» 04 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сектор експлуатації ВБГО
Мухук Тар Михайлович, Дани Сергій Тимасюкович,
Максимюк Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, вул.Довженка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати фасадний
газопровід. Систему газопостачання пригартувати
до експлуатації.

Вартість: 3284,52 грн. Три тисячі двісті вісімдесят чотири грн. 52 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мухук Т.М.
Максимюк В.В.
Дани С.Г.

К.Б. 10
К.Б. 11
К.Б. 12
К.Б. 5
К.Б. 6

24.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

24.04.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 5 смт
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)