

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ИФФ/100/АГО-29 .32/20.1.3-25

ВІД «28» 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ с/м/с/а/р експлуатації ВБТО  
Гурик Ігор Михайлович, Лодєв Сергій Тимасійович,  
Максимук Валерій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Костомарова

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік на родових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалася

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пораджувати власний газопровід.  
Систему газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 23573,91 грн. двадцять три тисячі п'ятсот сімдесят три грн 91 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 09-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 9 черв.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)