

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-27 .32/20.1.3-25

від «26» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Служба експлуатації ВБТО
Луцук Ігор Михайлович, Довг Сергій Геннадійович,
Максимчук Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБТО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Костомарова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витіки на роз'єдах з'єднань
- 2) керозів на фасадному газопроводі.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку 8 поверху
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання придатна до експлуатації

Вартість: 22572,36 грн. двадцять дві тисячі п'ятсот сорок дві грн 36 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Валерій С.
Максимчук В.
Луцук Ігор
26.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Юлія
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

З актом ознайомлений

13.107 Кай	13.168	13.6	13.134	13.146
13.108 Биле	13.169	13.6	13.135	13.147
13.103	13.170	13.6	13.136	13.148
13.105	13.171	13.6	13.137	13.149
13.38	13.172	13.6	13.138	13.150
13.36	13.173	13.6	13.139	13.151
13.32	13.174	13.6	13.140	13.152
13.84	13.175	13.6	13.141	13.153
13.72	13.176	13.6	13.142	13.154
13.71	13.177	13.6	13.143	13.155

26.05.2025