

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-28 .32/20.1.3-25

від «27» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО  
Луцук Ігор Михайлович, Доль Сергій Геннадійович,  
Максимчук Валерій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3, вул. Костомарова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на підлогових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного  
будинку в цілому  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити фасадний газопровід.  
Система газопостачання кридатися до експлуатації.

Вартість: 10651,67 грн. Десять тисяч шістьсот п'ятдесят одна грн 67 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Доль СГ  
Луцук Ігор  
Максимчук ВВ  
27.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

<u>№Б.64</u>	<u>№Б.66</u>	<u>№Б.57</u>
<u>№Б.49</u>	<u>№Б.51</u>	<u>№Б.47</u>
<u>№Б.41</u>	<u>№Б.38</u>	<u>№Б.22</u>
<u>№Б.63</u>	<u>№Б.36</u>	<u>№Б.11</u>
<u>№Б.33</u>	<u>№Б.28</u>	<u>№Б.9</u>
<u>№Б.35</u>	<u>№Б.27</u>	<u>№Б.12</u>
<u>№Б.36</u>	<u>№Б.26</u>	<u>№Б.10</u>

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

(дата)

27.05.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 19 лист.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)