

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 17 .32/20.1.3-25

від « 09 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ список експлуататорів ВБГО
Луцук Ігор Михайлович, Дале Сергій Геннадійович,
Максименко Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5, вул. Трибокузьма

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки не газодових з'єднань
- 2) через не фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: нездійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання припинено експлуатувати.

Вартість: 7146,34 грн. Сім тисяч сто сорок шість грн 34 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Дале Сергій
Луцук Ігор
Максименко Валерій

09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Кв. 6.
Кв. 7.
Кв. 11.
Кв. 12.
Кв. 14.
Кв. 17.
Кв. 18.
Кв. 20.
Кв. 21.
Кв. 24.

21

(дата)

09.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано всім
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)