

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 14 .32/20.1.3-25

від « 06 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГД  
Мурин Ігор Михайлович, Толєв Сергій Геннадійович,  
Максимюк Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2, вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) критію на фасадному газопроводі.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: для багатоквартирного будинку в цілому

багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід.  
систему газопостачання придатною до експлуатації.

Вартість: 2042,67 грн. Дві тисячі чотирьох 67 коп коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

д.б.  
Максимюк Валерій С.П.  
Мурин І.С.

З актом ознайомлений:

д.б. Г. Б.  
д.б. І. С.  
д.б. Е.  
д.б. Ч.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2025  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

06.05.2025  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)