

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 16 .32/20.1.3-25

від « 08 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГД
Лузик Ігор Михайлович, Золотий Сергій Геннадійович,
Максимюк Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГД багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки не рухових з'єднань
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 7147,17 грн. Сім тисяч сто сорок сім грн 17 коп коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Золотий Сергій
Лузик Ігор
Максимюк Валерій
08.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

кв. 15
кв. 10
кв. 8
кв. 7
кв. 1
кв. 23
(дата)

кв. 6
кв. 14
кв. 16
кв. 27
кв. 28
08.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

кв. 20
кв. 28
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 12мх
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)