

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 12 .32/20.1.3-25

від « 02 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синюсар експлуатації ВБГО

Мухик Ігор Михайлович, Дольє Сергій Геннадійович,
Максименко Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 12, вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання припинити за експлуатації

Вартість: 29596,86 грн. Відсутня дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто шість грн. 86 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-386-1344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Максименко В.В.
Дольє С.Р.
Мухик І.І.

З актом ознайомлений:

<u>12.66</u>	<u>12.68</u>	<u>12.99</u>	<u>12.32</u>
<u>12.48</u>	<u>12.36</u>	<u>12.11</u>	<u>12.27</u>
<u>12.50</u>	<u>12.51</u>	<u>12.12</u>	<u>12.10</u>
<u>12.44</u>	<u>12.84</u>	<u>12.14</u>	<u>12.16</u>
<u>12.39</u>	<u>12.91</u>	<u>12.15</u>	<u>12.11</u>
<u>12.95</u>	<u>12.89</u>	<u>12.15</u>	<u>12.104</u>
<u>12.96</u>	<u>12.98</u>	<u>12.102</u>	<u>12.23</u>
<u>12.98</u>	<u>12.102</u>	<u>12.30</u>	<u>12.31</u>

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 20 лист.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)