

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 21.32/20.1.3-25

від « 15 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГТ систем експлуатації ВБГ
Луцик Ігор Михайлович, Доль Сергій Геннадійович,
Максимов Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. Прикозачинська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіки (у разі виявлення недовік):

- 1) виявлено витіки на газових з'єднаннях
- 2) керівні не фасадному газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовік та строки їх виконання:

Рекомендовано подарувати фасадний газопровід.
Система газопостачання придатна до експлуатації.

Вартість: 9057,25 грн. дев'ять тисяч п'ятдесят сім грн 25 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Максимов Валерій Васильович
Доль Сергій Геннадійович
Луцик Ігор Михайлович

15.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

кв.1. А.І. кв.23. А.І. кв.17. І.І.
кв.3. А.І. кв.31. А.І. кв.19. І.І.
кв.14. А.І. кв.25. А.І. кв.24. І.І.
кв.23. А.І. кв.21. А.І. кв.2. І.І.
кв.30. А.І. кв.2. І.І. кв.18. І.І.

15.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 16.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)