

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 19 .32/20.1.3-25

від « 13 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Сюсар експлуатації ВБГО

Мухик Ігор Михайлович, Доль Сергій Тимасюкович,
Максименко Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4, вул. Привокзальська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витічки на різьбових з'єднаннях

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку з'єднанню.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Систему газопостачання придатно до експлуатації.

Вартість: 2076,33 грн. Дві тисячі сімдесят шість грн 33 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0963861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Максименко В.В.
Доль С.Г.
Мухика І.М.

13.05.2025

З актом ознайомлений:

кв. 7 кв. 15
кв. 8 кв. 2
кв. 11 кв. 31
кв. 14
кв. 16

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

13.05.2025
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано С.М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)