

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- Н .32/20.1.3-25

від «01» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ спісарі експлуатації ВБГО

Мухомов Юрій Михайлович, Максимчук Валерій Васильович,
Зоня Сергій Тимасович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №11, вул. Трибоківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) виявлено витік газу на фасадних з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити фасадний газопровід.
Систему газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 16330,25 грн. Шістнадцять тисяч триста тридцять п'ять коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0963861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Максимчук В.В.
Роман Р.В.
Мухомов Ю.М.

кв. 4. [підпис] - кв. 16. [підпис]
кв. 3. [підпис] кв. 17. [підпис]
кв. 2. [підпис] кв. 18. [підпис]
кв. 7. [підпис] кв. 20. [підпис]
кв. 5. [підпис] кв. 65. [підпис]
кв. 53. [підпис] кв. 64. [підпис] кв. 62. [підпис]
кв. 55. [підпис] кв. 58. [підпис] кв. 57. [підпис]

кв. 24. [підпис]
кв. 35. [підпис]
кв. 38. [підпис]
кв. 42. [підпис]
кв. 50. [підпис]

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.05.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

01.05.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 22 кв.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)