

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 359.33/20.1.3-24 від « 26 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 292 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Надвірнянське УЕГГ ат.м.р. Трендовіч Тетяна Ярославівна; с/з г.сп. ГП ВРПГ "Лінійка" в.м. Михайловіч Тендрей Валон Васильович; Лінійка Павло Васильович; Валоніч Богдан Валоніч; Жук Олег Михайлович (найменування суб'єкта господарювання --- виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Коперніка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) пофарбувати фасадний цегляний

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинюся

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати фасадний газопровід в термін
одного місяця

Вартість: 8 050 грн. 4.9 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 26.06.25

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442049

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

3 актом ознакомлений:

от акач. Тренировочн. Т. 1
ср. Тренировочн. Т. 1
Тренировочн. Т. 1
Тренировочн. Т. 1
Воспитанн. Т. 1
Художн. Т. 1

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

26.05.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові) (за наявності), підпис замовника)