

## Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування  
внутрішньобудинкових систем газопостачання  
у багатоквартирному будинку  
(пункт 4 розділу IV)

**ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ**  
**внутрішньобудинкової системи газопостачання у**  
**багатоквартирному будинку**

## 1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Відсутня</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Рогатин вул. Шашкевича, 63</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>2 (дво)</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1967р</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>8 (всім)</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>08.05.2025р</i>

## 2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>φ 40 мм - 6 м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>φ 25 мм - 8 м φ 20 мм - 6 м</i>
Кількість стояків газових	<i>2 (дво)</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>φ 20 (кур.) - 4 шт φ 25 (прод.) - 4 шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>9 (дев'ять) -</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.05.2028р 1420 Завершення: 08.05.2028р 1620
Виконавець робіт	Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ТО багатоквартирного б-ку з безплатним обслуговуванням
Договір на виконання робіт	№ типовий Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Не виявлено
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ багатоквартирного будинку придатне до подальшої експлуатації

Представник виконавця

Чендрик Ю.І.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.05.2028р  
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ  
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ  
на підставі типового договору,  
укладеного шляхом приєднання)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)



**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Рогатин

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-10.27.1/20.1.3-24 від «08» травня 2025року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
Виконавця робіт Рогатинської ділянки Галицького УЕГТ майстера ВБГО Челядіна Богдана  
Івановича, слюсаря з ВБГО Демковича Петра Васильовича  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Рогатин вул. Маркіяна  
Шашкевича, 63

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Провести щитку РВК із оформленням актів
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Газопостачання будинку не проводилось  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести огляд відрізка газопроводу 1-ру та  
провести його фарбування

Вартість: Окремий договір на суму 500 грн з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Челядин Б.І.

Демкович П.В.

З актом ознайомлений:

08.05.2025р.

08.05.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)