

Додаток 9

до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 4 розділу IV)

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	<i>Відсутня</i>
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	<i>м. Роготин вул. Швакєвича, 55</i>
Поверховість будинку (кількість поверхів)	<i>2 (дво)</i>
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	<i>1968р.</i>
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	<i>6 (шість)</i>
Дата складання технічного паспорта	<i>08.05.2025р.</i>


2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	<i>Ø 57 мм - 28 м</i>
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	<i>Ø 25 мм - 10 м Ø 15 - 1 м Ø 20 мм 2 м</i>
Кількість стояків газових	<i>1 (один)</i>
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<i>Ø 15 (исп) - 4 шт Ø 25 (прод) - 1 шт Ø 20 (исп) - 1 шт</i>
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	<i>7 шт Ø 75 мм</i>

3. Виконання технічного обслуговування ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 08.05.2025р 10 ⁰⁰ Завершення: 08.05.2025, 12 ⁰⁰
Виконавець робіт	Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	ТО багатопверхового буд. з виспроудування
Договір на виконання робіт	№ типовий Дата початку Дата завершення
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	Не виявлено
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу не виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	справні/потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	задовільне/потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСГ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	ВБСГ багатопверхового будинку придатна до подальшої експлу атації

Представник виконавця

Челараш Ю.І. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.05.2025р
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ
(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ
на підставі типового договору,
укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Рогатин

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-9.27.1/20.1.3-24

від «08» травня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) Виконавця робіт Рогатинської дільниці Галицького УЕГГ майстера ВБГО Челядіна Богдана Івановича, слюсаря з ВБГО Демковича Петра Васильовича (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), м. Рогатин вул. Маркіяна Шапкевича, 55

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Провести щитку ДВК із оформленням актів
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не було

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: Газопостачання будинку не проводилось (багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести очищення вогнистого фасадного газорозподу та пофарбувати

Вартість: один тисяча двісті тисяч гривень грн коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380975009038

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Челядин Б.І.

Демкович П.В.

08.05.2025р.

08.05.2025р.

З актом ознайомлений:

Челядин Б.І.

Демкович П.В.

Григорук Д.В.

Челядин Б.І.
Демкович П.В.
Григорук Д.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)