

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 70.30/20.1.3-25 від « 14 » 04 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ, с-р з енергії ВБГВ

Василюк Олій Володимир, Вулиця Володарів Іванів,
Землеробів Григорій Володимир, Микола Віталій Миколайович.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГВ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Гордизинського 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Вивішено вимірювання на крані Ø 20-1мм і не укріплено Ø 25-1мм.
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Миколайович вимірювання на крані Ø 20-1мм і не укріплено Ø 25-1мм.

Вартість: 1565 грн. 90 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Миколай В.М.
Василюк О.В.
Землероб Г.В.
Вулиця В.В.

З актом ознайомлений:

Підписаний В.М.В.
Підписаний В.М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)