

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 173.30/20.1.3-25 від « 12 » 05 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р. з експлуатації ВБГО Вацеша Юрій Раданович Затарко Григорій Васильович Фусина Володимир Іванович Гавкалюк Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Кривоноса 5А

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вибито вікно на 1

2) муровану ділянку Ø32-1шт.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: на приміщенні

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Після роботи виконати:

муровану ділянку Ø32-1шт.

Вартість: 6700 грн. 42 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Вацеша Ю.Р.
Затарко Р.В.
Гавкалюк Р.В.
Фусина В.І.

Ю.В.
Г.В.
Р.В.
В.І.

З актом ознайомлений:

Семенив Ю.І. 49
Гуря І.В. 48
Кидик Г.В. 45
Рудайко А.С. 38
Бродінецько Т.А. 33
Потасишник Н.М. 21
Франчук В.В. 4

М.П.
В.П.
В.П.
В.П.
В.П.
В.П.
В.П.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)