

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО- 377.30/20.1.3-25 від « 17 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГС-Р з експлуатації ВББД
Макаш Віталій Миколайович, Рудик Володимир Миколайович,
Захарук Григорій Валентинович,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВББГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 6-м. Петлюри 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Вибивка бетону на:

2) Муршове з'єднання Ø25-8мм

3) Гран Ø25-1мм, Ø20-1мм.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вибивка бетону на:

Муршове з'єднання Ø25-8мм

Гран Ø25-1мм, Ø20-1мм.

Вартість: 20633 грн. 36 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Макаш В.М.
Захарук В.Р.
Рудик В.М.

З актом ознайомлений:

Онушко С.П. 10
Корнішук Л. 24
Майнін Н.В. 40
Родас О.Р. 42
Григорук В.Г. 46
Гашук В.В. 45

Григорук В.Г.
Гашук В.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)

Зинцова М.М 41. ~~118~~

Разумов О.М 53. ~~119~~

Зеленов О.М 51. ~~120~~

Галкин О. 56

Горелова Л.А 54. ~~121~~

Горелов В. О 58

Гуров О.В 70

Аксентьев М.О. 69.

Кузов В.И 74. ~~122~~

Визина.

Волков П. 89. ~~123~~

Глеб-Винцова Н.О 92. ~~124~~

Козленко В.П. 100. ~~125~~

Краснова Л.О 101. ~~126~~

Мельник В.И 108

Савин Р. А 107

Лавинский С.А 98

Сухомин Р. С 112. ~~127~~

Алекс С.А 115 ~~128~~

Михайлов П.В 125. ~~129~~

Ирминева Г.В 124. ~~130~~