

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Городенка
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-10.28/20.1.3-25

від « 04 » 06 20 28 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Городенківське УЕГГ м-стра ВБГО Краснодемська Любов Володимирівна, с-ря ВБГО Прилепи Сергія Олександровича, с-ря ВБГО Фернюка Петро Мирославовича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

Адреса: м. Городенка, вул. Крушельницького, 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Висхідний газопровід потребує фарбування

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 3747,11 / Триста тисяч сімсот сорок сім грн. 21 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон (представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Прилепа С.О.
Фернюк П.М.
Краснодемська Л.В.

[Підпис]
[Підпис]
04.06.28

Месюра Н.С.
Федина В.В.
Фернюк С.П.

[Підпис]
[Підпис]
04.06.28

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(підпис) _____ (за наявності), підпис _____ (за наявності), підпис _____ (замовника)