

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ 1ФФ/100/АТО-Н.31/20.1.3-25

від «01» травня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕП Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б.,
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул.Григорів Стрілочів

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) вв'язний газопровід потребує фарбування
- 2) вв'язний газопровід навантажений кабелем
- 3) вв'язний в'язний доступ до вв'язного газопроводу
- 4) за результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- кофардувати вв'язний газопровід в термін одного місяця
- зняти кабель з вв'язного газопроводу в термін одного місяця
- зробити вв'язний доступ до вв'язного газопроводу в термін двох тижнів

Вартість: Шкодується після місяця одна грн. 37 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник.

який виконав обстеження

Олевич Я.В. Сенько
Мещеряков О.К. Сенько
Чолій Н.Б. Сенько

01.05.25

01.05.25

01.05.25

З актом ознайомлений:

Сенько В.В. №1
Будак А.В. №6
Сенько В.П. №18
Поташник З.В. №25
Лущик Т.І. №46

01.05.25

01.05.25

01.05.25

01.05.25

01.05.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)