

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Калуш
(місце складання)

№ ІФФ/100/АТО-5.31/20.1.3-25

від «24» квітня 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Калузьке УЕГГ Івано-Франківської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", майстер СЕ ВБГО Олевич Я.В., слюсар СЕ ВБГО Мещеряков О.К., слюсар СЕ ВБГО Чолій Н.Б. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 21, вул. Січових Стрільців

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) внутрішній газопровід, потребує закривання
- 2) внутрішній газопровід, новозамінені кабелі
- 3) внутрішній вхідний доступ до внутрішнього газопроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- перекрити внутрішній газопровід в термін одного місяця;
- зміняти кабелі з внутрішнього газопроводу в термін одного місяця;
- завершити вхідний доступ до внутрішнього газопроводу в термін

Вартість: Шістнадцять тисяч сімсот одинадцять грн. 15 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) +380673444220, 6-53-31

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

<u>Олевич Я.В.</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Мещеряков О.К.</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Чолій Н.Б.</u>	<u>24.04.25</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

<u>Кобушка І.Д. №1</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Наговський М.Г. №22</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Гідікоба О.І. №31</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Шкоб Г.П. №30</u>	<u>24.04.25</u>
<u>Гавриш С.М. №42</u>	<u>24.04.25</u>

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)