

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-38.32/20.1.3-25

від «12» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сіюсар експлуатації ВБГО  
Луценко Ігор Михайлович, Волс Арій Тиміафійович,  
Максимов Валерій Васильович.  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 36, вул. Січ. Стрілецьків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу з підводних з'єднань
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: до багатоквартирного  
будинку вул. Січ. Стрілецьків  
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Система газопостачання придатна до експлуатації.

Вартість: 16356,01 грн. Шість тисяч шість тисяч шістьсот шістьдесять гривень 01 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення  
газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Волс С.І.  
Максимов В.В.  
Луценко І.М.  
12.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Кв. 23 Кв. 4 Кв. 18  
Кв. 9 Кв. 51  
Кв. 20 Кв. 8 Кв. 57  
Кв. 27 Кв. 11 Кв. 60  
Кв. 47 Кв. 12 Кв. 61  
Кв. 50  
12.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Нат  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)