

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 34 .32/20.1.3-25

від «05» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВВТО
Луцки Ігор Михайлович, Лого Сергій Тимотійович
Макашук Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 29, вул. Св. Стрілецької 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного будинку в цілому
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано порадити фасадний газопровід.
Систему газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 5537,03 грн. П'ять тисяч п'ятсот тридцять сім грн 03 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Лого С.І.
Макашук В.В.
Луцки І.М.
05.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Лого С.І.
Макашук В.В.
Луцки І.М.
05.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

05.06.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Гумен
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)