

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Тисмениця

(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 5 .35/20.1.3-25 від « 13 » 06 20 25 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Тисменицьке УЕГГ

м-р Сергій експлуатації ВБГО Іванко Т.Р  
с-р Сергій експлуатації Ревісак І.І.  
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 3, вул. Шкільна, м. Тисмениця

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено тріщини в газопроводі
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витокі ліквідовано  
Відсутній до подальшої експлуатації  
6396, 43

Вартість: \_\_\_\_\_ грн. коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0665935460

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Іванко Т.Р.  
Ревісак І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

[Підпис]  
13.06.25

(дата)

Іванко Т.Р.  
Іванко І.В.  
Іванко В.В.  
Іванко М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

[Підпис]  
13.06.25

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано