

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тлумач № ІФФ/100/АТО-2.28.1.4-25 від « 03 » 06 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами)
виконавця робіт Тлумацької дільниці слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича,
слюсаря ГПВРПГ Мудиса Петра Івановича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Довженка, 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує дарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 2909,98 грн / за послуги дев'ять) грн. 98 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В.

Мудиса П.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03.06.25 р
(дата)

З актом ознайомлений:

Чумах В.В. Забавчук Н.М. Тикайла С.С. Кікура В.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
н а д а н о (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Кобиліська Н.М.
Ріє Т.В.