

Додаток 3

до Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку (пункт 6 розділу III)

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Тлумач

№ ІФФ/100/АТО-3.28.1.4-25 від « 04 » 06 2025 року

Відповідно до договору від «05» грудня 2023 року №2291, працівником(ами) виконавця робіт Тлумачької дільниці слюсаря ВБГО Тикайла Володимира Володимировича, слюсаря ГПВРПГ АДС Мозина Володимира Михайловича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Довженка, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) ввідний газопровід потребує закріплення
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Вартість: 2996,61 грн. (два тисячі дев'яносто дев'яносто гривень) грн. 61 коп.з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) (+380)676488864

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Тикайло В.В. Мозин В.М.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

04.06.25
(дата)

З актом ознайомлений:

Каспрійова Т.І. кв.2/15
Самоско О.В. кв.6/15
Васильчук В.І. кв.12

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Семегоро
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
н а д а н о (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)