

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Смт. Богородчани
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-03.33.1./20.1.3-25

від «05» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Тараса Шевченка 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

пофарбувати ввідний газопровід в термін до 1 місяця

Вартість: 11477 грн. 97 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Майхжак В. С. 05.06.25
Крицун В. І. 05.06.25




















(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

1.	Поворожник О. І.	кв. № 51	
2.	Редзьів Б. М.	кв. № 58	
3.	Веркалиць Ч. М.	кв. № 60	
4.	Паньків В. М.	кв. 35	
5.	Цюпа І. Ф.	кв. 39	
6.	Григорович А. М.	кв. 44	
7.	Макашів М. Б.	кв. 18	
8.	Лушів В. В.	кв. 16	
9.	Ткачук С. М.	кв. 23	
10.	Козлова Н. Г.	кв. 30	
11.	Середюк О. В.	кв. 4	
12.	Левлюк О. М.	кв. 5	
13.	Косович Н. П.	кв. 7	
14.	Іванків Г. В.	кв. 10	
15.	Середюк О. О.	кв. 21	
16.	Гуцасак М. Г.	кв. 12	
17.	Ізурчарин	кв. 31	
18.	Миксесей	кв. 33	
19.	Анастасій	кв. 46	
20.	Каратківська О. В.	кв. 34	
21.	Корній М. І.	кв. 32	
22.	Мискошій В. П.	кв. 3.	
23.	Земляков Ю. В.	24	
24.	Бойчук О. М.	41	
25.	Штандрин О. Ф.	25	
26.	Мосюк Г. Ф.	56	
27.	Назаренко М. О.	59	