

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

**с-ще. Брошнів**  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- .29/20.1.3-25

від « 19 » травня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт **Рожнятівської дільниці Долинського УЕГГ**

**в.о майстра служби експлуатації ВБГО Гринишина Олег Зеновійовича**

**слюсар служби експлуатації ВБГО Кульчицького Ігора Івановича**

**слюсар ГПВРПГ Багнюка Ярослава Степановича**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№ 5, вул. Гонти**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначити газопровід помережує газу будинку.

2) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести фарбування внутрішнього газопроводу вкрити до 01.06.25р.

Вартість: 5402 грн 14 коп з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673441549

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження,

Гринишин О.З.

Кульчицький І.І.

Багнюк Я.С.

19.05.2025р.

19.05.2025р.

19.05.2025р.

З актом ознайомлений:

кв. №5 Бойко Л.А.	19.05.25р.
кв. №8 Майдорча О.Т.	19.05.25р.
кв. №4 Козак Н.В.	19.05.25р.
кв. №7 Бойко Л.Б.	19.05.25р.
кв. №16 Кожаніт 3 П.	19.05.25р.
кв. №13 Сагадран А.Т.	19.05.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)