

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Нивочин
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-10.33.1./20.1.3-25

від « 13 » 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» грудня 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Богородчанська дільниця Надвірнянського УЕГГ

Майстер ВБГО — Майхжак Вальдемар Сильвестерович

Слюсар - Крицун Володимир Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), вулиця Шевченка, 142

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) Ввідний газопровід потребує фарбування
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

пофарбувати ввідний г. ввід

Вартість: 2918 грн. 53 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673442091

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Майхжак В.

13.06.25

Крицун В.

13.06.25

З актом ознайомлений:

Олексин А.М.

13.06.25

кв. 1

Тринчук В.Ф.

13.06.25

кв. 2

Магас Г.М.

17.06.25

кв. 4

Дібура В.О.

13.06.25

кв. 3

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

1. Олексин А.М.	кв. 1	✓
2. Тринчук В.Ф.	кв. 2	✓