

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.т. Вигода
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-23.29/20.1.3-24 від « 18 » червня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович

слюсар ГПВРПГ Петрів Іван Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку) **№1 вул. В. Стуса**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввідний газопровід потребує обробування
- 2) Частково відсутній доступ до ввідного газопроводу
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Потрібно вивести ввідний газопровід в терини одного місяця
Надати доступ до ділянок ввідного газопроводу в
терини у вказані терини в

Вартість: 11 173,51 грн.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Петрів І.В.
Дутчак О.І.

18.06.2025р.
18.06.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

3 актом ознайомлений:

Бернацький О.В.

Турин Р.Д.

Давид Н.О.

Буденко С.М.

Соловйов Т.М.

Шеремета М.П.

Кузін О.О.

Прізвище, ім'я та по батькові

(за наявності), підпис)

18.06.25

18.06.25

18.06.25

18.06.25

18.06.25

18.06.25

18.06.25

18.06.25

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Штурман

Турин Р.Д.

18.06.25

18.06.25

Пичинко С.М. кв. 13.

Фрушкевич Т.А. кв. 18

Строкошица Ж.О. кв. 20

✓ 



18.06.25

18.06.25

18.06.25