

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО-458 30/20.1.3-25 від «09» 07 2015 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р з експл. ВБСГ

Варда Олій Романович, Роман, Володимир Кирилович,  
Мамар Вікторія Миколаївна, Радимир Роман Володимирович,  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Пг. Бучацьк №21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік газу на крані та на крані ф 25 мм. - 3 шт.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не здійснювався.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виявлено витік газу на крані та на крані ф 25 мм.

Вартість: 10 868 грн. 33 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Варда О.Р.  
Мамар В.М.  
Радимир Р.В.  
Кришак В.І.

З актом ознайомлений:

Радимир Р.В. 63  
Кришак В.І. 62  
Мамар В.М. 44  
Варда О.Р. 46  
Володимир К.В. 33

Володимир К.В.  
Варда О.Р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Дворкин	В. К.	29.	Кискина	Восеник
Ремизов	Л. О.	24.	<del>И</del>	
Искуп	Л.	9.	<del>И</del>	
Трунчук	Л. М.	1.	<del>И</del>	