

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ №ІФФ/100/АТО- 36 30/20.1.3-25 від « 04 » 04 2025 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ

Хомини Микола Михайлович; Добчан Василь Петрович;  
Трунц Іван Григорович; Тавианос Рональд Романович; Анурдан  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 25, Замушківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Введення газопроводу потребує закріплення.

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснюється.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати не вивелися.

Вартість: 1792 грн. 93 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Анурдан М. В.  
Хомини М. М.  
Добчан В. П.  
Трунц І. Г.  
Тавианос Р. В.

З актом ознайомлений:

Прохоров В. М. кв. 3  
Тавианос Р. В. кв. 1  
04.04.2025р.  
04.04.2025р.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)