

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-311 30/20.1.3-25 від «10» 06 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ ар.з експлуатації ВБТО Мамар Віталій  
Михайлович Захарко Григорій Володимирович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Карпатська 6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік газу на крані ф20 стояку в під'їзді.
- 2) Виявлено витік газу на стояку на крані ф20
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Ліквідовано витік газу на ф20

Вартість: 15098 грн. 97 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Мамар В.М.  
Захарко Г.В.

З актом ознайомлений:

Сенчишин А.О. 77  
Михуцей В.Б. 78  
Касюк Я.С. 82  
Гудак З.І. 86  
Гарбачок В.С. 90

Вітчишкін А.О. 3578

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Павленко О.В. 75 .  
Мамрова Т.Ф. 39 .  
Ткаченко Ю.В. 41 .  
Преймак Т.Р. 42 .  
Ковбаса С.Ф. 35 .  
Микуляк А.М. 36 .  
Долбязк О.Е. 27 .  
Ленів С.З. 30 .  
Рожанський І. 28 .  
Дубова Л.Л. 11 .