

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано—Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 89 .30/20.1.3-25 від «16» 01 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ Ор з енергетикі ВБГО.

Васида Юрій Романович, Рудик Володимир Іванович, Захарю Григорій
Васида Максим Віталій Миколайович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ б/р. Кондуитерська 22.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витік на муфтову з'єднанні Ø 32 - 1шт
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати витік на муфтову з'єднанні Ø 32 - 1шт.

Вартість: 2529 грн. 2 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Васида Ю.Р.
Максим В.М.
Захарю Г.В.
Рудик В.І.

З актом ознайомлений:

| | | | |
|-------------|--------------------|-----------|----------|
| <u>Ю.В.</u> | <u>Васида Ю.Р.</u> | <u>3.</u> | <u>2</u> |
| <u>В.М.</u> | <u>Захарю Г.В.</u> | <u>4.</u> | |
| <u>В.І.</u> | <u>Рудик В.І.</u> | <u>1.</u> | |
| <u>В.І.</u> | <u>Захарю Г.В.</u> | | |

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)