

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 85 .30/20.1.3-25 від « 16 » 04 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-р з інсталяції ВББВ  
Василюк Юрій Романович, Мачура Віталій Миколайович, Рудик Володимир  
Іванович, Залужко Григорій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВББВ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ Вир. Інструкції № 24.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виток газу на муфтовому з'єднанні Ø20-типа.
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повторити виток на муфтовому з'єднанні Ø20-типа.

Вартість: 1419 грн. 14 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Василюк Ю.Р.</u>	<u>МВВ</u>	<u>Савчук С</u>	<u>1</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Залужко Г.В.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Савчук М.М.</u>	<u>2</u>	<u>[підпис]</u>
<u>Рудик В.І.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Залужко</u>	<u>3</u>	
<u>Мачура В.М.</u>	<u>[підпис]</u>	<u>Залужко</u>	<u>4</u>	

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)