

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 405\_30/20.1.3-25 від « 01 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с-рв з сис. ВБСТ Кошич Микола  
Миколайович; Бунік Валентин Іванович; Добан Василь Петрович;  
Габасюк Роман Васильович; Онуфрієв Миколай Григорійович;  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 182, Рівненська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Протиси на коф/гайці (8 шт.); кран (6 шт.).

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Акти виконано

Вартість: 25189 грн. 78 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не встановлено

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Кошич М. М.

Бунік І. І.

Добан В. П.

Габасюк Р. В.

Онуфрієв М. Г.

З актом ознайомлений:

Імрега І. І. № 116

Матас В. Ю. № 122

Бунік В. В. № 125

Сидим Т. С. № 72

Піддубний А. С. № 66

Заводна М. А. № 68


(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

01.07.2025р.  
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

01.07.2025р.  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мороховиц И.Т. кв. 67.   
Руден Е.О. кв. 58   
Валович Н.Н. кв. 26   
Васильев М.М. кв. 10   
Киселев Н.В. кв. 1 