

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ №ІФФ/100/АТО- 90⁵ 30/20.1.3-25 від « 16. » 07. 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ *а-р з м.п. ВБГО*

Василь Юрій Володимирович, Товбик Роман Володимирович
Товбик Володимир Новович, Мануш Вікторія Михайлівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ *Крура, 8.*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Виявлено витік газу на каті перед лічильником ф 25 мм - 1 шт.*
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: *не здійснювалось*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *не здійснювалось*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки./ Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Використати витік газу на каті перед лічильником ф 25 мм - 1 шт.

Вартість: *12 71* грн. *15* коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) *0673410797*

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Мануш В.
Василь Ю.
Товбик В.
Товбик Р.

З актом ознайомлений:

Тришеченко Л. І. 1
Тришеченко Л. І. 3
Осипенко С. В. 2

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано