

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано—Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 166.30/20.1.3-25 від «08» 05 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ С-р експлуатації ВБСГО

Василюк Юрій Романович, Русина Володимир Іванович,  
Ревенко Роман Володимирович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ Впр. Пенсіонерів 49.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виявлено витік на:

2) шуртовому з'єднанні Ø 40-1 см, Ø 25-1 см.

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: Не здійснювалось.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Амбієнтовані витік на:

шуртовому з'єднанні Ø 40-1 см, Ø 25-1 см.

Вартість: 1922 грн. 98 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Василюк Ю.Р.  
Русина В.І.  
Ревенко Р.В.

З актом ознайомлений:

Соловйов Р.О. №1  
Амбієнта М.В. №2  
Амбієнта М.В. №3  
Амбієнта В.М. №4  
Амбієнта О.І. №5

Акт  
про  
зак.  
про  
зак.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис (замовника))