

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Івано-Франківськ
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-454.30/20.1.3-25 від «08» 07 2023 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)

виконавця робіт Івано-Франківське УЕГГ с.р з експ. ВБГО
Василь Рудий Романович, Рудий Володимир Романович,
Мамар Вікторій Миколайович, Радимов Роман Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ Вул. Пушкова 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Витік газу з вентилу

2) Трещина Ø20-3мм

3) Муровану тріщину Ø20-7мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати вилік на:

Трещина Ø20-3мм

Муровану тріщину Ø20-7мм

Вартість: 27185 грн. 26 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Василь Рудий Романович
Мамар Вікторій Миколайович
Радимов Роман Володимирович

Р.В.
В.М.
Р.В.

Курчупова С.Д.2
С.Д.2
С.Д.2
С.Д.2
С.Д.2

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові)

Вестер П.В. 15.
Пасечник С.П. 14

Валентина 18
Ж

Юнгина О.М. 22
Бонгура Л.С. 27
Вирстюк О.М. 29
Пашинце Л.А. 38
Рисак М.В. 36

Ширенко Л.В. 39
Перегун Л.В. 43
Деркач М.М. 44
Виниуска М.М. 47
Котинаш О.О. 50
Василиш Л.О. 51
Тамбовский М.О. 60
Лесик О.М. 61
Касюко Р.Г. 63
Моршин А.С. 80
Потемкина В.П. 81
Черный В.Г. 90
Зеленский Р.Г. 97
Дутчак О.Р. 95
Ледрак 107
Григоренко Н.Б. 109
Ворожей С.Н. 67
Риз О.П.
Кучерка Н.Н. 69

Назаровский В.М. 40

Паников О. 46