

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Івано-Франківськ  
(місце складання)

№ІФФ/100/АГО-416 30/20.1.3-25 від « 02 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Івано-Франківське УЕГТ с/р/з ент. ПБВХ Холм Микола  
Михайлович, Булик Василь Григорович, Довгань Роман  
Георгійович, Гавриш Роман Васильович, Онуфрієв Максим Тарасович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 104, Чумова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виток на кран (бмс.); кофрари (бмс.).

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснено.

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинено.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виток швидко вилучено.

Вартість: 16097 грн. 62 коп. з ПДВ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) не потрібна.

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0673410797

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Холм М. М.

Булик В. Г.

Довгань Р. Г.

Гавриш Р. В.

Онуфрієв М. Т.

З актом ознайомлений:

Павличенко І. М. № 61

Сторук В. В. № 55

Борисенко Є. О. № 53

Вайдух І. В. № 43

Синдуров І. Д. № 17

Возник № 46

(прізвище, ім'я та по батькові 02.07.2025 (дата)  
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис 07.2025 (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Деминсон №. 78

Ротен TC №. 7

Кфавар B.D. №. 1

Кфавар B.D. №. 2