

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Долина  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-33.29/20.1.3-24

від «16» липня 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Долинське УЕГГ

**слюсар служби експлуатації ВБГО Дутчак Олег Іванович**

**слюсар ГПВРПГ Федорко Володимир Дмитрович**

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), **№24 вул. Обліски**

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній газопровід по території об'єкта
- 2) Немає вільного доступу до ввідного газопроводу.
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: **Не здійснювався**

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) \_\_\_\_\_  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: **Не припинялось**

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується вивести газопровід в терини одного місця  
надавши доступ до ввідного газопроводу  
в терини двох жителів.

Вартість: 11292 грн 24 коп.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0679424377

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

**Федорко В.Д.**


**Дутчак О.І.**



16.07.2025р.

16.07.2025р.

З актом ознайомлений:




(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)





Асеев А. В	Л
Кузнец С. Е	Дун
Пашко А. Ю	- Л
Будзевек О. С	- Еф
Гонгарова Л. Е	Л
Керимгулин Х. М	Керим
Бамаев Л. Ф	Л
Бартош А. Л	- Л