

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 52.32/20.1.3-25

від « 01 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами) виконавця робіт Коломийське УЕГГ Сенюсєв Євген Євгенович ВБРС  
Слущик Ігор Михайлович, Довго Сергій Геннадійович,  
Мелещенко Володимир Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБРС багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10, вул. Богуча

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) високий витоки на фазових з'єднаннях
- 2) корозія на фазовому газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати фазовий газопровід.  
Система газопостачання прибуде до експлуатації

Вартість: 13845,13 грн. Тринадцять тисяч вісімсот сорок п'ять грн. 13 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

Довго Сергій Геннадійович  
Слущик Ігор Михайлович  
Мелещенко Володимир Васильович  
01.07.2025

З актом ознайомлений:

01.07.2025  
01.07.2025  
01.07.2025  
01.07.2025  
01.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано Лев  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)