

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 56 .32/20.1.3-25

від « 07 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБГО

случай Ігор Іллічович, Довго Сергій Геннадійович
Іллічович Володимир Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7, вул. С. Бандерис

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Великою мірою не розроблені з'єднання
- 2) корозія на газорозподільній мережі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не працює

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подарбувати газорозподільну мережу та газопостачальні прилади до експлуатації

Вартість: 13228,10 грн. Тринадцять тисяч двісті двадцять вісім грн. 10 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Машинка В.В.</u>	<u>кв. 23</u>	<u>кв. 24</u>	<u>кв. 26</u>	<u>кв. 29</u>
<u>Слюсар І.В.</u>	<u>кв. 21</u>	<u>кв. 22</u>	<u>кв. 40</u>	<u>кв. 41</u>
<u>Слюсар С.П.</u>	<u>кв. 34</u>	<u>кв. 43</u>	<u>кв. 45</u>	<u>кв. 22</u>
<u>07.07.2025</u>	<u>07.07.2025</u>	<u>07.07.2025</u>	<u>07.07.2025</u>	<u>07.07.2025</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)