

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-57.32/20.1.3-25

від «08» 08 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ скажар експлуатації ВБГО

Луцки Ігор Іллікайлович, Довга Євгенія Ректорівна,  
Александров Валерій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9, вул. С. Бандери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено високе не різдових з'єднань
- 2) корозія на фреонному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалось

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендується подарбувати фреонний газопровід  
Система газопостачання приєднана до експлуатації

Вартість: 13321,32 грн. Три тисячі триста двадцять одне грн. 32 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Луцки Ігор  
Александров Валерій

Ів. 65 Ів. 66 Ів. 67  
Ів. 68 Ів. 69 Ів. 70  
Ів. 62 Ів. 53 Ів. 33  
Ів. 51 Ів. 54 Ів. 36  
Ів. 52 Ів. 55 Ів. 14 Ів. 53

08.07.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.07.2025  
(дата)

08.07.2025  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

08.07.2025  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)