

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 65 .32/20.1.3-25

від «18» 07 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ скасовано експлуатації ВБГО

служник з об'єктами, Довід Сергій Геннадійович  
Александр Венерій Васильович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 42, Зм.С. Кандери

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено тріщини на фазових з'єднаннях
- 2) корозія на фазовому газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подієбувати фазовий газопровід  
Систему газопостачання припинити до експлуатації

Вартість: 11343,92 грн. Очікується вартість робіт згідно з цим актом 92 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 067665 1367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Александр Венерій Васильович  
Довід С.Р.  
Кандери З.С.  
18.07.2025

ав. 6. [підпис] - ав. 7 [підпис]  
ав. 5. [підпис] - ав. 12 [підпис]  
ав. 423 [підпис] - ав. 56 [підпис]  
ав. 11 [підпис] - ав. 13 [підпис] ав. 29 [підпис]  
ав. 10 [підпис] - ав. 23 [підпис] ав. 47 [підпис]  
ав. 55 [підпис] - ав. 51 [підпис]  
18.07.2025

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 4  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)