

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 58 .32/20.1.3-25

від «09» 07 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Колумійське УЕГГ Синюсар експлуатації ВБГО

служаче Ігор Михайлович Довга Сергій Рекерідович
Александр Валерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБГО багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 11, вул. С. Бандерич

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) висока витрата на розподіл з'єднань
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано подорожувати фасадний газопровід
Синюсар експлуатації ВБГО

Вартість: 13432,65 грн. Трихерівська вулиця 20/21-а триповерховий двір 65 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Михайло В.В.
Рогов С.П.
Михайло Т.С.

№ 9 № 4 № 10 № 13 № 15 № 18 № 20 № 22 № 24 № 26 № 28 № 30 № 32 № 34 № 36 № 38 № 40 № 42 № 44 № 46 № 48 № 50 № 52 № 54 № 56 № 58 № 60 № 62 № 64 № 66 № 68 № 70 № 72 № 74 № 76 № 78 № 80 № 82 № 84 № 86 № 88 № 90 № 92 № 94 № 96 № 98 № 100

09.07.2025
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)