

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Коломия  
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 61.32/20.1.3-25

від «14» 07 2025 року

Відповідно до договору від «5» 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)  
виконавця робіт Коломийське УЕГГ Синев Олександр Іванович ВБГО

служки Сергій Іванович, Довго Сергій Іванович,  
Александр Александрович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 15, вул. С. Бандеру

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недолік):

- 1) виявлено високі та різдовки з'єднання
- 2) корозія на фрезному газопроводі
- 3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювалося

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинювалося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недолік та строки їх виконання:

Рекомендовано подорожувати фрезкою газопроводу  
Синев Олександр Іванович проекту до експлуатації

Вартість: 8600,96 грн. Військовий містості згідно з кат. 96 кот. коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) 0676651367

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження:

Александр Александрович  
Довго С.І.  
Синев О.І.

З актом ознайомлений:

<u>КВ. 24</u>	<u>КВ. 25</u>
<u>КВ. 26</u>	<u>КВ. 27</u>
<u>КВ. 28</u>	<u>КВ. 29</u>
<u>КВ. 30</u>	<u>КВ. 31</u>
<u>КВ. 32</u>	<u>КВ. 33</u>

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

3