

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Коломия
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО-32.32/20.1.3-25

від « 03 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ слюсар експлуатації ВБТО
Луцки Т.М. Михайлович, Доль Сергій Геннадійович,
Максимов Валерій Васильович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 28, вул. Січ. Стрілецька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витік не різьбових з'єднань
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювали

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: не припинялось

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендуємо пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання придати до експлуатації.

Вартість: 12261,24 грн. Відшкодувань немає вартість одразу 24 коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Доль С.Г.
Луцки Т.М.
Максимов В.В.

З актом ознайомлений:

кв. 31
кв. 32
кв. 33
кв. 34
кв. 35
кв. 36
кв. 37
кв. 38
кв. 39
кв. 40

кв. 31
кв. 32
кв. 33
кв. 34
кв. 35
кв. 36
кв. 37
кв. 38
кв. 39
кв. 40

03.06.2025

03.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 13
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)