

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

_____ Коломия _____
(місце складання)

№ІФФ/100/АТО- 44 .32/20.1.3-25

від 20 » 06 2025 року

Відповідно до договору від « 5 » 12 2023 року № 2291 типовий, працівником(ами)
виконавця робіт Коломийське УЕГГ сирсак експлуатації ВДО
Луцук Ігор Михайлович, Даво Сергій Тенісдійович,
Макашиук Вінерій Васильович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 48, вул. Січ. Стрілецьків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) виявлено витіки на різьбових з'єднаннях
- 2) корозія на фасадному газопроводі
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: багатоквартирного
будинку в цілому

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Рекомендовано пофарбувати фасадний газопровід.
Систему газопостачання приєднати до експлуатації

Вартість: 15944,46 грн. П'ятнадцять тисяч дев'ятсот сорок чотири коп. з ПДВ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) 096-3861344

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Даво СР
Макашиук ВВ
Луцук ІМ
20.06.2025

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

Даво СР Даво СР
Даво СР Даво СР
Даво СР Даво СР
Даво СР Даво СР
Даво СР Даво СР
Даво СР Даво СР

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

20.06.2025

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано 9 осіб
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)